

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

41, ул. Интернациональная, г. Омск, 644099,
Тел./факс: 25-65-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Советскому АО г. Омска**

37, ул. 20-го Партсъезда, г. Омск, 644029,
Тел./факс: 26-94-24

Предписание № 139/1/1-2

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 124»,
заведующему бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска
«Детский сад № 124» Гординской Ирине Васильевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения заместителя главного государственного инспектора САО г. Омска по
пожарному надзору Бесчастных В.И. № 139 от «12» апреля 2021 г., ст. 6.1 Федерального закона от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «16» апреля 2021 г. по «23» апреля
2021 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором САО г. Омска по
пожарному надзору Гориновым Виталием Александровичем, помещений бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 124» по адресу: г. Омск, пр. Мира, 16 «Б».

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование
объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска
«Детский сад № 124» Гординской Ирине Васильевне

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
139/1/1-1	Высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 метра (из помещений № 1, № 29 в тамбуры эвакуационных выходов на поэтажном плане 1-го этажа согласно технического паспорта по состоянию на 23.04.2003, фактически высота 1,84 м. измерено рулеткой измерительной металлической сертификат о калибровке № 14932 от 21.08.2018)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.18. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2022	
139/1/1-2	Ширина эвакуационных выходов на 1-ом этаже в свету менее 0,8 метра (из помещений № 5, № 20, № 24 непосредственно наружу; из помещений № 1 и № 29 в тамбуры эвакуационных выходов согласно технического паспорта по	ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.18. СП 1.13130.2020 «Системы	01.04.2022	

состоянию на 23.04.2003, фактически ширина 0,67 м. измерено рулеткой измерительной металлической сертификат о калибровке № 14932 от 21.08.2018)	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводили:

Государственный инспектор

Советского АО г. Омска

по пожарному надзору

«23» апреля 2021 г.



Горин В.А.

Предписание для исполнения получил:

Гординская Ирина Васильевна, заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 124»

«23» апреля 2021 г.

(подпись)